

LEGENDA:

Denominação	Símbolo
Extintor portátil de água pressurizada - 2A	[Símbolo]
Extintor portátil de pó tipo BC - 10B	[Símbolo]
Sistema de hidrante simples - TIPO 3	[Símbolo]
Registro de recalque	[Símbolo]
Botoeira da bomba do sistema de hidrantes	[Símbolo]
Botoeira do sistema de alarme	[Símbolo]
Avisador Sonoro (Tipo Sirene)	[Símbolo]
Ponto de iluminação de emergência	[Símbolo]
Luminária de emergência de alta potência	[Símbolo]

CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO - CMAR

PISO.....CLASSE I

PAREDE.....CLASSE I

TETO/FORRO.....CLASSE I

DIMENSÕES MÍNIMAS DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA.....252x126mm

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.....179x179mm

PLACA M1.....500x400mm

SINALIZAÇÃO DE SOLO.....1000x1000mm

CÁLCULO DE POPULAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

TÉRREO = 311 VAGAS
1 PESSOA POR 40 VAGAS = 7 PESSOAS

POP. TOTAL = 7 PESSOAS
7/100= 0,7-2UP = 1,20m

LOCAL POSSUI SAÍDAS COM MAIS DE 1,20m.



PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO

ESC. 1:250

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO
REDE HIDRANTES		
240	m	TUBO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO 2.1/2"
18	unid	COTOVELO FG 2.1/2"
9	unid	TEE FG 2.1/2"
30	unid	LUVA FG 2.1/2"
9	unid	REGISTRO ANGULAR 2.1/2"
8	unid	ABRIGO PARA MANGUEIRAS 90x60x17
1	unid	TAMPA FERRO FUNDIDO 60x40
8	unid	MANGUEIRA HIDRANTE TIPO 2 30 METROS 1.1/2"
8	unid	ADAPTADOR STORZ 1.1/2"
1	unid	ADAPTADOR STORZ 2.1/2"
1	unid	TAMPÃO CEGO STORZ 2.1/2"
8	unid	CHAVE STORZ
8	unid	ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2"
1	unid	MOTOBOMBA ELÉTRICA 7,5CV R155
1	unid	MOTOBOMBA ELÉTRICA 3,0CV R127
5	unid	REGISTRO GAVETA BRUTO LATÃO 2.1/2"
2	unid	VÁLVULA DE RETENÇÃO LATÃO 2.1/2"
5	unid	LUVA DE UNIÃO ASSENTO CÔNICO FG 2.1/2"
1	unid	VÁLVULA PE COM CRIVO LATÃO 2.1/2"
2	unid	PRESSOSTATO
1	unid	MANÔMETRO
1	unid	QUADRO DE COMANDO PARA AS BOMBAS 7,5CV E 3,0CV
600	m	CABO FLEXÍVEL 16,0mm²
SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO		
8	unid	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO
1	unid	CENTRAL DE ALARME 12 LAÇOS CONVENCIONAL
8	unid	SIRENE ALARME AUDIO/VISUAL
230	m	ELETRODUTO ANTICHAMA 1"
30	unid	CAIXA DE PASSAGEM 4X2 SOBREPOR ANTICHAMA
1150	m	CABO FLEXÍVEL 2,5mm²
EXTINTORES DE INCÊNDIO		
16	unid	EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS
16	unid	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO TIPO BC 6 KG
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
67	unid	PLACA DE SINALIZAÇÃO SETA PARA DIREITA - COD. S1
82	unid	PLACA DE SINALIZAÇÃO SETA PARA ESQUERDA - COD. S2
6	unid	PLACA DE SINALIZAÇÃO SETA PARA CIMA - COD. S3
2	unid	PLACA DE SINALIZAÇÃO SETA DIAGONAL DIREITA - COD. S6
2	unid	PLACA DE SINALIZAÇÃO SETA DIAGONAL ESQUERDA - COD. S7
6	unid	PLACA ESCADA PARA BAIXO DIREITA - COD. S8
6	unid	PLACA ESCADA PARA CIMA ESQUERDA - COD. S10
8	unid	PLACA INDICATIVA ALARME SONORO - COD. E1
8	unid	PLACA INDICATIVA ACIONADOR ALARME - COD. E2
16	unid	PLACA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA - COD. E5
16	unid	PLACA INDICATIVA EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS BC - COD. E5
8	unid	PLACA INDICATIVA ABRIGO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE - COD. E7
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
126	unid	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS

ESPAÇO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO CBMMS:

PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

(X) NOVO () ATUALIZA O PSCIP Nº: () SUBSTITUI O PSCIP Nº:

TÍTULO DO DESENHO:
PLANTA TÉRREO

OCUPAÇÃO:
SERVIÇO AUTOMOTIVO E ASSEMBLHADOS - G-2

RAZÃO SOCIAL:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

NOME FANTASIA:
ALEMS

ENDEREÇO:
AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA, S/N, PARQUE DOS PODERES, BAIRRO JARDIM VERANEIO, CAMPO GRANDE - MS

DATA: OUTUBRO/2023

REVISÃO:

Nº ART:

OBSERVAÇÕES:

ESCALA: INDICADA

QUADRO DE ÁREAS GERAL:

Área total construída: 14.542,70 m²

Área total do Lote/Terreno: m²

Detalhamento do Quadro de Áreas: PRANCHA 01/05

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO:

Nome: LEANDRO DA SILVA MONTEIRO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Registro: CREA 62.802/MS
CPF: 040.547.641-85

Nome:
CPF:
CNPJ:

PRANCHA:
02/05
Nº PARCIAL / Nº TOTAL